

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytania dotycząca postępowania przetargowego na „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na budynkach. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

odp. Stacja Uzdatniania Wody – blacha trapezowa

Oczyszczalnia Ścieków – blachodachówka

Szkoła w Cewkowie – blach trapezowa

Sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie – blach falista

Gminny Ośrodek Kultury – blach trapezowa

2. Zwracam się z pytaniem czy zamawiający przewiduje posadowienie modułów fotowoltaicznych dla którejkolwiek instalacji na gruncie? Jeśli tak, proszę o jej wskazanie.

odp. Tak, w przypadku instalacji na terenie Oczyszczalnia Ścieków

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą do zamawiającego, o zgodę na użycie modułów wyższej mocy jednostkowej zachowując min moc instalacji, która jest wpisana w projekt techniczny, zmniejszając ilość sztuk.

odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów fotowoltaicznych o większej mocy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań jakie przedstawił Zamawiający w dokumentacji (Zamawiający przedstawił jedynie minimalne wymagania jakie stawia modułom fotowoltaicznym). Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości modułów PV.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński