

Stary Dzików 07.02.2019r

ZP.271.2.2019

Odpowiedź na pytania

Pytanie 1


Proszę o informację czy można dzięki zastosowaniu mocniejszych modułów, zmniejszyć ich ilość na obiektach przy zachowaniu mocy instalacji kreślonych w SIWZ?

odp. Zamawiający oczekują dostawy modułów składających się z 60 ogniw. W przypadku modułu cięższego niż 18 kg Zamawiający wyraża zgodę na montaż takiego modułu pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę przed przystąpieniem robót opinii uprawnionego konstruktora o wytrzymałości dachu

Pytanie 2

Proszę o informację czy można zastosować moduły gdzie współczynnik temperaturowy  $U_{oc}$  wynosi  $-0,41\%/^{\circ}C$  (założenia SIWZ  $-0,39\%/^{\circ}C$ ) w przypadku gdy sprawność modułu będzie sięgała  $18,75\%$  (założenia min SIWZ –  $17,4\%$ ) - Polski moduł ML-S6MF/T1-305-992/1640/0241, karta katalogowa modułu znajduje się w załączniku.

odp. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w zakresie współczynników temperaturowych modułów fotowoltaicznych

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Tomasz Jabłoński