GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79
37-632 STARY DZIKÓW
NIP 793-15-03-540
REGON: 650900594

ZP.271.7.2019

Stary Dzików, 27.11.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,64 kW falownika jednofazowego o sprawności europejskiej 97,5% przy spełnieniu pozostałych wymagań dla falowników? Jednocześnie pragniemy poinformować Zamawiającego, że podana w OPZ minimalna sprawność europejska falownika określona na poziomie 97,6% jest wygórowaną wartością i może wskazywać na konkretnego jednego producenta co zgodnie z Pzp prowadzi do ograniczenia wolnej konkurencji. - **Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie falownika o sprawności europejskiej 97,5%, natomiast pragnę zaznaczyć, że dla instalacji o tej mocy wymagany jest falownik trójfazowy.**

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński