

Odpowiedź na zapytanie do przetargu

Pytanie:

1. Wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z konieczności stosowania automatyki pompy ciepła posiadającej funkcję rozróżniania kotła podłączonego do węzownicy zasobnika na stałopalny lub automatyczny. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż po pierwsze jeśli podłączony jest jakikolwiek kocioł grzewczy do węzownicy zasobnika wody, to zarówno w przypadku kotła stałopalnego jak i automatycznego opał w kotle trzeba cyklicznie uzupełniać i wymagana funkcja rozróżniania typu kotła nie wnosi żadnych wymiernych korzyści dla użytkownika. Po drugie niezasadnym jest w ogóle wiązanie automatyki pompy ciepła z konkretnym rodzajem kotła grzewczego podłączonego do węzownicy zasobnika wody. Po trzecie głównym celem i ideą tego i innych projektów dotyczących montażu instalacji OZE jest właśnie ograniczenie niskiej emisji (czyli korzystania z kotłów stałopalnych) przy jednoczesnym zwiększeniu pozyskania energii w gospodarstwach domowych z OZE, więc wymóg automatyki pompy ciepła z funkcją rozróżniania kotła grzewczego jest całkowicie sprzeczny z głównym celem jaki stawia sobie Zamawiający w przypadku tego projektu. Ponadto według naszej wiedzy na rynku funkcjonuje wyłącznie jeden producent posiadający w swojej ofercie pompy ciepła z funkcją automatyki polegającą na rozróżnianiu kotła podłączonego do węzownicy zasobnika na stałopalny lub automatyczny, a zatem wymaganie przez Zamawiającego posiadania przez automatykę pompy ciepła takiej funkcji jest sprzeczne z jedną z naczelnych zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych czyli zasadą uczciwej konkurencji.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie przez Zamawiającego z Opisu Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej minimalnych wymaganiach dla regulatora pracy pompy ciepła **funkcji dotyczącej sterowania dodatkowym źródłem ciepła podłączonego do węzownicy z rozróżnieniem na kocioł automatyczny lub stałopalny.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej minimalnych wymagań dla regulatora pracy pompy ciepła poprzez usunięcie zapisu o konieczności posiadania automatyki pompy ciepła pod kątem posiadania funkcji rozróżniania kotła przyłączonego do węzownicy zasobnika na kocioł stałopalny lub automatyczny.

Wójt Gminy
mgr inż. Tomasz Jabłoński