GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79
37-632 STARY DZIKÓW
NIP 793-15-03-540
REGON 650900594

ZP.271.1.2021

Stary Dzików, 29.04.2021

<wszyscy oferenci>

Dot. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie"

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących pozycji 103. przedmiaru robót "Schodołaz dla osób niepełnosprawnych". Jakiego rodzaju ma być schodołaz, jaką ma pełnić funkcję (nakładka do wózka, samo krzesełko)?

Schodołaz ma służyć do transportu osób niepełnosprawnych. Schodołaz ma być kroczący z krzesełkiem.

Pytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących pozycji 118, 119. przedmiaru robót " Mechanizm kurtynowy elektryczny -kurtyna przednia i tylna". Z jakiego materiału ma być wykonana kurtyna, jaki ma mieć kolor oraz wymiary? Mechanizm na pilota czy przycisk naścienny?

Sama kurtyna jako materiał nie jest objęta zadaniem. Natomiast zadaniem objęty jest mechanizm kurtyny. Kurtyna sterowana będzie z pomieszczenia realizatora dźwięku za pomocą konsolety realizatora.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński